



SaHeGa

Service GmbH

Checkliste Gas Hausschau

Ja	Nein	Aufgabe
		<i>Gasleitungen - Check</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Absperreinrichtungen frei zugänglich?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gasleitungen gut befestigt und gut in Schuss? Nicht als Wäscheleinen!
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lüftungsöffnungen an Verkleidung vorhanden?
		<i>Gasgeräte - Check</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vorhandene Lüftungen sauber, offen und nicht verschlossen?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gas Anschlusschläuche alle ordnungsgemäß, sauber und ungeknickt?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dunstabzug/Trockner fachlich korrekt?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bei sichtbarer Gasflamme, brennt diese noch durchgehend bläulich?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sind Rußspuren, Geruch oder Geräusche am Gasgerät?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Umgebung sauber ohne Flusen oder Staub?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sind Inspektion oder Wartung notwendig?
		<i>Allgemein</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sonstige Auffälligkeiten?
<input type="checkbox"/>		Wenn bei allem Ja dann ist alles soweit in Ordnung bist zum nächsten Jahr!
	<input type="checkbox"/>	Wenn bei einer Antwort Nein angekreuzt wurde , sind Maßnahmen zu ergreifen und oder ein Fachinstallateur zu kontaktieren.
		Wichtig bei Gasgeruch Versorger kontaktieren!
Datum		Unterschrift
		Quelle DVGW